

Modul digitalnih ulaza

tip: XDI 4.1

Kataloški list F 7793 32: 07/2021

Opis

Modul digitalnih ulaza namenjen je za prihvatanje digitalnih signala (DI) u automatizovanim sistemima klimatizacije, grejanja, hlađenja i u procesnoj industriji. Koristi se kao modul za povećanje broja digitalnih ulaza mikroprocesorskog regulatora XF 5000 i ne može se koristiti nezavisno.

Modul digitalnih ulaza sadrži 8 izolovanih diskretnih ulaza. Moguće je povezivanje do 3 modula na regulator XF 5000. Na prednjem panelu modula nalaze se led indikatori ON (prisustvo napona), RUN (rad modula), ERR (greška modula) i EXT konektor (za povezivanje sa regulatorom XF 5000 i drugim modulima proširenja).

Modul obezbeđuje i izlazni napon 24VDC/200mA.




Tehnički podaci

Napajanje modula	230 VAC \pm 10%
Veza sa regulatorom i modulom proširenja	EXT priključak sa kablom
Diskretni ulaz	24V DC
Maksimalna jačina struje po ulazu	5 mA
Galvanska izolacija izlaza	5.0 kV
Broj ulaza	8
Radna temperatura	0 do 50°C
Dimenzije kućišta	EN50022 (105x86x57)
Materijal kućišta	Lexan 940, Noryl VO1550


Ugradnja

Modul digitalnih ulaza ugrađuje se na DIN šinu 35mm, prema ugradbenim merama:



Modul se ugrađuje u neposrednoj blizini mikroprocesorskog regulatora XF 5000, prema redosledu datom u korisničkom uputstvu odgovarajućeg mikroprocesorskog regulatora.

☑ Šema povezivanja



Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlašćenim organizacijama za prikupljanje i reciklažu otpada u cilju očuvanja životne sredine, uz obavezno poštovanje zakonske regulative u zemlji korisnika.

Sve šeme su indikativne. Sve specifikacije i obaveštenja u okviru ovog kataloškog lista su u skladu sa informacijama koje su na raspolaganju u vreme štampanja i koje su namenjene isključivo za informisanje. Feniks BB zadržava pravo promene tehničkih karakteristika ili proizvoda bez predhodne najave. Sve slike Feniks BB proizvoda mogu se vizuelno razlikovati od stvarnog proizvoda. U sličaju dodatnih pitanja, možete kontaktirati Feniks BB. Zaštitne oznake u ovom kataloškom listu vlasništvo su Feniks BB.



Prof. dr Dimitrija Kulića br. 5
18202 Niš, Srbija
tel: (+ 381) 18 45-75-333, 45-75-557
www.feniksbb.com
info@feniksbb.com

Menadžment kvalitetom, menadžment životnom sredinom i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu odvija se u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda.



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018